

## Несчастный случай со смертельным исходом на производстве

16 октября 2020 года около 18 часов 30 минут истопник цеха №1 КУП «Речицкий райжилкомхоз» производил розжиг водогрейного котла марки КСТБ – 95, работающего на твёрдом топливе на котельной в д. Яновка Речицкого района для отопления ГУО «Яновский детский сад – средняя школа». В результате повышения давления в системе разорвался сварной шов котла с выбросом теплоносителя, в результате чего истопник получил травмы различной степени тяжести и ожоги горячей водой и паром.

После получения травм потерпевший самостоятельно дошёл до школы, где ему вызвали автомобиль скорой медицинской помощи, на котором его доставили в УЗ «Речицкая центральная районная больница», где в реанимационном отделении умер в 01 час 00 минут 21.10.2020.

Согласно результату химико-токсикологического анализа УЗ «Речицкая центральная районная больница» от 22.10.2020 №03-15/7996-1 в крови потерпевшего этиловый спирт обнаружен в концентрации 1,98 ‰, в моче – 2,48 ‰.